

**Сводные данные об аварийных отключениях, вызванных авариями или внеплановыми отключениями за 2013 год ОАО "Кудымкарские электрические сети"**

№ п/п	Обосновывающие данные для расчета*	Продолжительность прекращения, час	Количество точек присоединения потребителей услуг к электрической сети электросетевой организации, шт.	Объем недопоставленной эл.энергии в результате аварийных отключений
1	25.05.18-03 Повреждена КЛ-10 кВ между ТП-57 и ТП-75 25.05.20-03 Произвели переключение	2	1540	1583
2	25.05.18-03 В ТП-118 сорвало изолятор на вводе 25.05.21-53 Замена изолятора, включение	3,83	860	1694
3	05.07.17-18 Повреждена ВЛ-10 кВ отпайка от оп.87 на ТП-129, откл.Фид.-12 05.07.17-36 Произвели переключение	0,3	107	13
4	17.07.21-15 Повреждение КЛ-10 кВ от ТП-34 до ТП-33, Пробой изолятора от ТП-2, откл.Фид.-7 и Фид.13; 17.07.22-45 После ремонта произвели включение	1,5	1624	998
5	21.07.17-55 Упало дерево на ВЛ-10 кВ от ТП-53, откл. Фид.8 21.07.22-20 Произвели включение	4,42	1334	2417
	<b>Итого:</b>	<b>12,05</b>		<b>6705</b>

Директор



А.Ф. Рахманин