

Сводные данные об аварийных отключениях, вызванных авариями или внеплановыми отключениями за 2016 год ООО "Кудымкарские электрические сети"

№ п/п	Обосновывающие данные для расчета*	Продолжительность прекращения, час	Количество точек присоединения потребителей услуг к электрической сети электросетевой организации, шт.	Объем недопоставленной эл.энергии в результате аварийных отключений
1	ВЛ-10 кВ от ПП-3 Фидер №12	0,17	107	0,026
2	24.05. ВЛ-10 кВ Фидер №9 ул.Строителей	0,25	280	0,072
3	04.06. ПУ-7 10 кВ Фидер №7	1,83	764	1,225
4	17.06. ВЛ-10 кВ фидер №6, Воод в ТП-124	0,58	1117	0,567
5	27.06. ВЛ-10 кВ фидер №10 от ТП-23	3,75	1540	5,059
6	27.06. ТП-146 Фидер №13	0,83	860	0,625
7	18.08. ВЛ-10 кВ фидер №12	0,52	107	0,08
8	23.08. ВЛ-10 кВ фидер №13	1,33	860	1,645
9	30.11. ВЛ-10 кВ фидер №13 от ТП-116	3,95	860	4,886
	Итого:	13,21		14,185

Директор ООО "КЭС"



А.Е. Бычков