

**Сводная информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов  
ООО "Кудымкарские электрические сети" на январь 2018 год**

Наименование ВЛ, оборудования подстанций, попадающих под отключение	Вид ремонта, выполняемые работы (причины отключения)	Заявленный срок ремонта			Примечания (выполнено, перенос или отключение не потребовалось)	Фактический срок ремонта			Примечания (выполнено, перенос или отключение не потребовалось)
		к-во часов	начало	окончание		к-во часов	начало	окончание	
1	2	3	4	5	10	3	4	5	10
ТП№116	Испытания ТО, чистка.	3	16.янв	16.янв	Выполнено				
ТП№12	Замена проходного изолятора	0,92	11.янв	11.янв	Выполнено				
ТП№100	замена опоры №66 ВЛ-10 кВ Фидер №12-10 кВ - после пожара	3,5	25.янв	25.янв	Выполнено				
ТП№86	подрезка деревьев ВЛ-10кВ фидер №11-10 кВ уч-к ТП-87-ТП-131	2,25	31.янв	31.янв	Выполнено				